



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Απριλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2533

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΥΔ Ρ/23865/573

Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε., για το έργο: «Ρυθμιστικός Σταθμός Φυσικού Αερίου Κομοτηνής (U-3680)» εντός της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής στον Δήμο Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 109.
- Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
- Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 (Α' 114).
- Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α' 160).
- Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της "Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου" (Α' 152), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (Α' 15), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 2593/1998 (Α' 59), σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη.
- Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (Α' 313), σύμφωνα με το οποίο μεταβιβάστηκε από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., με απόσπαση, ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), στον

Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.».

7. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179).

8. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε." και έγκριση του Καταστατικού της» (Α' 31).

9. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαράγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 8).

10. Τις διατάξεις του Δεύτερου Μέρους του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ' του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 158 του ν. 4512/2018 (Α' 5).

12. Το άρθρο 109 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α' 92).

13. Την υπό στοιχεία οικ.14684/914/Φ.15/17-12-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών» (Β' 3533).

14. Τα άρθρα 1, 3 και 10 της υπό στοιχεία οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (Α' 143), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β' 158).

15. Την υπό στοιχεία οικ. 2219/146/Φ.15/29-02-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν 3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"» (Β' 584).

16. Την υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar"» (Β' 603), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Την υπό στοιχεία Δ3/Α/20624/12-11-2007 (Β' 2195) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας των Αγωγών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη (Ανθία)» και Αλεξανδρούπολη (Ανθία) - Κήποι» μετά των εγκαταστάσεων αυτών [Σταθμών Βαλβιδοστασιών, Σταθμών Ξετροπαγίδων και Μεθοριακού Μετρητικού Σταθμού Κήπων Έβρου (Ελληνοτουρκικών Συνόρων)].

18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/52076/1335/20-07-2023 (Β' 4686) απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την κατασκευή του «Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου Κομοτηνής (U-3680)» εντός της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής στον Δήμο Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/75375/4957/08-03-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αρ. 84611/24-12-2002 κοινή υπουργική απόφαση για ΕΠΟ του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΝΘΙΑ)», ως προς την διασύνδεσή του με τον Ελληνοβουλγαρικό ΑΦΑ (ICGB) (ΠΕΤ: 2107575116). Στην ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνεται και ο Ρυθμιστικός Σταθμός Κομοτηνής (U-3680).

20. Την υπ' αρ. 8003/29-02-2024 (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/23865/573/04-03-2024) αίτηση, την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας η εταιρεία ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του εν θέματι έργου, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ' αρ. 8205/11-03-2024 (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/26970/652/12-03-2024), 8224/12-03-2024 (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/27532/670/13-03-2024) και 8614/10-04-2024 (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/44511/1048/24-04-2024) όμοιες.

21. Την από 25-01-2024 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, σύμφωνα με την οποία το εν θέματι έργο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης, τις εκπονηθείσες απαιτούμενες μελέτες και τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 υπουργικής απόφασης.

22. Την από 25-01-2024 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της

ανάθεσης της εκπόνησης στην εταιρεία BONATTI S.p.A., ορισμένων λεπτομερών Μελετών του Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, με την οποία δεσμεύεται να εκπονήσει και να υποβάλει για την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας του εν θέματι έργου.

23. Την από 05-03-2024 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, σύμφωνα με την οποία το εν θέματι έργο επιτηρείται και συντηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης, και επιπλέον αναφέρονται λεπτομερώς τα ονόματα και η ειδικότητα των τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τον νόμο.

24. Την από 05-03-2024 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάθεσης σε αρμόδιο κατά τον νόμο τεχνικό, της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης της εν θέματι εγκατάστασης.

25. Την από 26-02-2024 Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου κατά τον νόμο τεχνικού, περί της αποδοχής της ανάθεσης της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης της εν θέματι εγκατάστασης.

26. Το από 23-01-2024 Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μηχανολογικών Εργασιών (Mechanical Completion Certificate).

27. Το FIC-S6001699_DSf-11-048-01-Rev.0/21-03-2024 τελικό πιστοποιητικό επιθεώρησης της TÜV AUSTRIA HELLAS Μ.ΕΠΕ, με το οποίο πιστοποιείται ότι το εν θέματι έργο έχει κατασκευασθεί, ελεγχθεί, επιθεωρηθεί και πιστοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του «Τεχνικού Κανονισμού», όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 3 «Απαιτήσεις Ελέγχου-Επιθεώρησης» του εν λόγω πιστοποιητικού.

28. Την υπ' αρ. 808.983/26-09-2023 βεβαίωση του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κομοτηνής.

29. Την υπ' αρ. 901044/20-12-2023 οικοδομική άδεια, της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κομοτηνής, καθώς και την υπ' αρ. 976881/07-03-2024 ενημέρωση αυτής.

30. Την υπ' αρ. 977418/07-03-2024 πράξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ροδόπης, με την οποία αρχειοθετήθηκε η Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας του εν θέματι έργου.

31. Τα υποβληθέντα έγγραφα ελέγχου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

32. Τις υποβληθείσες μελέτες των παρ. (στ), (ζ), (η) και (θ), σύμφωνα με την υποενότητα Α.1.2, αρμοδίως υπογεγραμμένες από τους υπεύθυνους μηχανικούς, του Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

33. Το από 05-03-2024 Πρόγραμμα Εποπτείας και Επέμβασης καθώς και το από 05-03-2024 Πρόγραμμα Επιτήρησης και Συντήρησης, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14, αντίστοιχα, του Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

34. Τα υποβληθέντα Σχέδια και Τεχνικά Έγγραφα (σχέδια διάταξης σωληνώσεων και διαγράμματα σωληνώσεων και οργάνων, ισομετρικά κ.ά.) για τη σαφή απεικόνιση

των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου του εν θέματι έργου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

35. Το ηλεκτρονικό παράβολο, με κωδικό 645475278954 0723 0074, ύψους 275,45 €.

36. Την από 21-03-2024 έκθεση αυτοψίας, του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

37. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35131/5286/08-06-2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΑΔΑ: ΨΞΣ74653Π8-4ΚΡ).

38. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγείται στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έγκριση λειτουργίας, αόριστης χρονικής διάρκειας, για το Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Κομοτηνής (U-3680) εντός της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής στον Δήμο Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, με τα ως κατωτέρω παρατιθέμενα γενικά στοιχεία εγκατάστασης:

ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:	Ρυθμιστικός Σταθμός Κομοτηνής U-3680
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ:	
ισχύς μηχανημάτων που σχετίζονται άμεσα με την μεταφορά φυσικού αερίου	10 KW
ισχύς μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος	0 KW
ισχύς μηχανημάτων που δεν σχετίζονται άμεσα με την μεταφορά φυσικού αερίου (μηχανήματα πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων, κλπ.)	20 KW
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το παρόν έργο αφορά στην εγκατάσταση Ρυθμιστικού Σταθμού, που περιλαμβάνει 2 ρυθμιστικές διατάξεις, μία κύρια και μία εφεδρική, που χωροθετούνται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Μετρητικού Σταθμού, Βανοστασίου, Εξωθητήρα (U-3610) του ΔΕΣΦΑ στο ΝΔ άκρο της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Στο χώρο του βανοστασίου έχει εγκατασταθεί νέος Ρυθμιστικός Σταθμός 24" (U- 3680), για την προστασία του αγωγού λόγω της διαφορετικής πίεσης σχεδιασμού (από 80barg σε 70barg), ώστε να είναι δυνατή η αμφίδρομη ροή φυσικού αερίου στα ανάντι και κατάντι κεντρικά δίκτυα φυσικού αερίου, με την τροποποίηση των υφιστάμενων βανοστασίων 24" (με παρακαμπτήριες διατάξεις 4") σε βανοστάσια Έκτακτης Ακαριαίας Διακοπής.	

Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς και με τους εξής όρους και περιορισμούς:

1. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί κατά την λειτουργία του έργου του θέματος.

2. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς.

4. Να τηρούνται σε ετοιμότητα όλα τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την μελέτη πυροπροστασίας.

5. Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του στοιχείου 19 του προοιμίου της παρούσας. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να προσκομίζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από τον ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (στοιχείο 10 του προοιμίου της παρούσας).

7. Για τις προβλεπόμενες συντηρήσεις εξοπλισμού, την λειτουργία, την επιτήρηση και επέμβαση, τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους και την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών θα χρησιμοποιείται προσωπικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, καθώς και την κείμενη νομοθεσία.

8. Για τις προβλεπόμενες επιβλέψεις εκτέλεσης εργασιών θα απασχολείται κατάλληλο προσωπικό σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

9. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των β.δ. της 16/17-03-1950 και β.δ. της 24-11/17-12-1953, υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης πρέπει να απασχολείται πρόσωπο το οποίο να έχει τα προβλεπόμενα προσόντα.

10. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λειτουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχετικής άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

11. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέχει η Μελέτη Ασφαλείας και οι οριστικές Μελέτες κατασκευής του έργου έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι οι προαναφερθείσες Μελέτες δεν εφαρμόζονται ή ότι τα στοιχεία που περιέχουν δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Το Πρόγραμμα Εποπτείας και Επέμβασης να ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια.

13. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2024

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΕΜΗΣ